



PROTECCIÓN CONTRA INDENDIOS	
	EXTINTOR PORTÁTIL EFICACIA 21A-113B COLGADO
	EXTINTOR PORTÁTIL CO2
	SIRENA
	SIRENA EXTERIOR
	PULSADOR DE ALARMA
	BOCA DE INCENDIO EQUIPADAS
	DETECTOR DE HUMOS
	DETECTOR DE CO
	RECORRIDO EVACUACION
	ORIGEN EVACUACION
	LUZ DE EMERGENCIA
	SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXTINCIÓN PARA COCINA
	"SIN SALIDA" SEÑALIZACION "SIN SALIDA"
	RESISTENCIA AL FUEGO EI-60
	RESISTENCIA AL FUEGO EI-90
	RESISTENCIA AL FUEGO EI-120
	CENTRAL DE INCENDIOS

SUPERFICIE CONSTRUIDA - EDIFICIO C - PLANTA BAJA	
Nombre	Superficie Bruta Cons. (m²)
Edificio C	
Acceso Rampa Garaje BC	64.27
Cuarto Bicis Edif. C	20.96
Escalera Garage	10.95
Local C.1	79.51
Local C.2	40.40
Local C.3	39.12
Local C.4	25.98
Local C.5	43.17
Zaguán C	59.67
Total general	384.03

RECORRIDOS EVACUACIÓN - EDIFICIO B - PLANTA BAJA	
Marca	Longitud DSBI < 15m
R. Evac. Zaguán B	3.74

RECORRIDOS EVACUACIÓN - EDIFICIO C - PLANTA BAJA	
Marca	Longitud DSBI < 15m
R. Evac. Zaguán C	14.21